



Positio	Nimike
VS1	Buffer 50 jäähdytysväli
LP01	Ilma-vesilämpöpumppu
QN12	Jäähdytysventtiili
GP12	Latauspumppu
HQ01	Mudanerotin
BT1	Ulkolämpötila-anturi
BT64	Lämpötila-anturi, jäähdytys

TÄMÄ KYTKENTÄ SOVELTUU JÄSPI BASIC LÄMPÖPUMPPUPAKETTIEN JÄÄHDYTYSKYTKENNÄKSI.

BASIC PAKETTIEN MCU 40 OHJAUSAUTOMATIIKAN SISÄÄNRAKENNETTU LISÄVARUSTEKORTTI PYSTYY OHJAAMAAN AKTIIVIJÄÄHDYTYSTÄ INVERTER LÄMPÖPUMPUILLA.

Jäspi Cool puhallinkonvektorin venttiilin ohjauksesta kytketään jäähdytyksen esto aukeavilla apukärjillä MCU automatiikkaan. kts. sähköpiirustus S000061. Tällä toiminnolla sallitaan ja estetään jäähdytys



Sähkökuva S000061

BASIC JÄÄHDYTYS-PAKETTI

Piirt. 2016-03-20 JFä

Tark.

Hyv.

**KAUKORA OY**  
JÄSPI  
Tuotekatu 11, 21200 Raisio, Finland  
www.kaukora.fi

Ent. Uusi

L000494