

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

HYV

PVM

SUUNN.

MUUTOS / SELITE

REV

HYV

PVM

SUUNN.

MUUTOS / SELITE

REV

A

B

C

D

E

F

### KÄYTTÖVEDEN KIERTO

JÄMÄ kiinteistömaalämpöpumppua käytetään kiinteistön lämmittämiseen. Kiinteistölämpöpumppu pystyy lisäksi tuottamaan ja ohjaamaan lämmintä käyttövettä.

Lisävarusteena saatavan AXC-kortin käyttövesimukavuus-toiminnolla pystytään toteuttamaan jaksottaisen korotuksen lisäksi kiinteistön käyttöveden kierto.

Käyttöveden kiertoon tarvitaan säätöventtiili, kiertovesipumppu sekä anturit.

Tässä kuvassa on esitetty kytkennät käyttöveden kierron osalta. Mikäli lämpöpumpulla tuotetaan lämmintä käyttövettä, tarvitaan lisäksi kuvan S000116 tarvikkeet ja kytkennät.

Lämpöpumpun valikkoon asetetaan käyttöveden kierron asetukset.

**KAUKORA OY**  
J|A|S|P|i

Tuotekatu 11, 21200 Raisio, Finland  
www.kaukora.fi

Suunn.  
RHe

Pvm  
2019-02-13

Hyv.

P000363

Esimerkkikytkennät LVS

Käyttöveden kierto

Järjestelmän kuvaus

Lehti  
1 / 3

+

Piir  
S000117

Rev



