

Lämmönjakokeskuksen laitteiden mitoitus				KAUKO 20/60 SR			
Kohde		Patterilämmitys 60-30°C			käyttöpaikka nro:		
Lämmönsiirtimet		Käyttövesi LS1		Lämmitys LS2		Lämmitys LS3	
Valmistaja ja malli		E8LASW-N44		IC8TH-24			
Teho		60		13			
		ensiö	toisio	ensiö	toisio	ensiö	toisio
Virtaus		0,29	0,30	0,054	0,10		
Lämpötilat		70-20	10-58	90-30	30-60		
Painehäviö		13,2	34,3	0,34	1		
Rakennepaine		1,6	1,6	1,6	1,6		
Rakenneaine							
Tilavuus		0,528	0,428	0,43	0,47		
Säätöventtiilit		Käyttövesi		Lämmitys		Lämmitys	
Valmistaja		SAMSON		Belimo			
Malli		43-2N		R405DK 0,4			
Virtaus		1,03		0,20			
Painehäviö		17		24			
Koko/kvs-arvo		15 / 2,5		10 / 0,4			
Säätökeskus							
Valmistaja				Ouman			
Malli				EH800B			
Säätömoottorit							
Valmistaja		SAMSON		Ouman			
Malli		2430K		EH800B			
Paine-erosäädin							
Valmistaja							
Malli				TA			
Virtaus		l/s					
Painehäviö		kPa					
Koko/kvs-arvo		DN / kvs		4.0			
Kiertovesipumput		Käyttövesi		Lämmitys		Lämmitys	
Valmistaja				Grundfos			
Malli				UPM3 AUTO 15-70			
Virtaus		l/s		0,10			
Nostokorkeus		kPa		70			
Jännite		V		230			
Sähkönottoteho		kW		0,045			
Paisunta ja varolaitteet							
Verkon tilavuus		dm3					
Paisuntasäiliön							
tilavuus/esipaine		dm3/bar		12 / 0,5			
Varoventtiilin koko /							
avautumispaine		DN/bar		15 / 2,5			
Lisätietoja							
Keskukseen paine-ero ilman paine-ero säädintä				Keskukseen paine-ero sis. paine-ero säädin			
Lämmönmyyjän ilmoittama käytettävissä oleva paine-ero kaukolämpöverkossa							
Energialaitoksen hyväksyntä							